



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELO KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-45-(C-28/2016)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.)
– alapján ez a tanúsítvány

TELLMon vevőegység, TELLMon 3G vevőegység, TELLMon 4G vevőegység, DualCom SIA IP (2G, 3G, 4G), DualCom SIA
IP KIT (2G, 3G, 4G), DualCom EXT 24 (2G, 3G, 4G), IP Bridge - IN6.R6, IP Bridge - 3G.IN6.R6, IP Bridge - 4G.IN6.R6, IP
Bridge PRO - IN6.R6, IP Bridge PRO - 3G.IN6.R6, IP Bridge PRO - 4G.IN6.R6, TMS LIGHT, TMS PRO, TMS PRO – 100,
TMS PRO – 250, TMS PRO – 500, TMS PRO – 1000, TEX MVP Szerver, MVP.Next szerver

építési termékre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/3-3/3 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és az alábbi
felhasználási területtel rendelkezik

riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés tűzjelző és tűzriasztó rendszerekhez
és amelyet

T.E.L.L. Software Hungária Kft.

4034 Debrecen, Vágóhid utca 2.

gyártó a

T.E.L.L. Software Hungária Kft.

4034 Debrecen, Vágóhid utca 2. 3. épület 4. em.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 54-21:2006 szabvány ZA melléklete szerint meghatározott**
teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények
tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.


Ez a tanúsítvány, amely először 2016.08.31-én került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban
meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a
gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek
változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány három oldalas!

Kiadás: 5.

Szentendre, 2021.09.02.




Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELO KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

NB-CPR 305/2011 EU
Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY
1415-CPR-45-(C-28/2016)

MELLÉKLET

TELLMon vevőegység, TELLMon 3G vevőegység, TELLMon 4G vevőegység, DualCom SIA IP (2G, 3G, 4G), DualCom SIA IP KIT (2G, 3G, 4G), DualCom EXT 24 (2G, 3G, 4G), IP Bridge - IN6.R6, IP Bridge - 3G.IN6.R6, IP Bridge - 4G.IN6.R6, IP Bridge PRO - IN6.R6, IP Bridge PRO - 3G.IN6.R6, IP Bridge PRO - 4G.IN6.R6, TMS LIGHT, TMS PRO, TMS PRO – 100, TMS PRO – 250, TMS PRO – 500, TMS PRO – 1000, TEX MVP Szerver, MVP.Next szerver

Típus:	DUALCOM SIA IP
Átviteli frekvencia:	GSM 900/1800 MHz
Modem típusa:	Simcom SIM800F (2G) / Quectel UG95 (3G) / Quectel EG91-E (4G)
Tápfeszültség:	9...30 VDC
Áramfelvétel: névleges (12V/24V) maximum (12V/24V)	70 mA / 40 mA 400 mA / 200 mA
Működési hőmérséklet:	-20...+70°C
Méret:	116×100×25 mm
Tömeg:	280 g

Típus:	IP Bridge / IP Bridge PRO
Hálózati csatlakozások:	Szimulált telefonál/Ethernet/USB/RS232
Tápfeszültség:	12...24 VDC
Áramfelvétel: névleges maximum	520 mA 700 mA
Kimenetek terhelhetősége:	1 A (12 V-nál)
Bemenetek:	6 db NO/NC
Kimenetek:	6 db NO
Működési hőmérséklet:	-20...+70°C
Méret:	130×69×19 mm
Tömeg:	200 g

Típus:	IP Bridge / IP Bridge PRO				
Modem típusa:	2G	3G	3GA	4G	4GA
Használt frekvencia sávok:	850/900/1800/1900 MHz – GSM/GPRS	900/2100 MHz – UMTS 900/1800 MHz – GSM/GPRS	800/850/900/1900/2100 MHz – UMTS 850/900/1800/1900 MHz – GSM	900/1800 MHz – GSM/EDGE 2100(B1)/900(B8) MHz – WCDMA 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8) MHz – LTE 800(B20)/700(B28A) MHz – LTE	1900(B2)/1700(B4)/850(B5) MHz – WCDMA 1900(B2)/1700(B4)/850(B5)/700(B12)/700(B13) MHz – LTE

Kiadás: 5.
Szentendre, 2021.09.02.



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELO KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-45-(C-28/2016)

MELLÉKLET

TELLMon vevőegység, TELLMon 3G vevőegység, TELLMon 4G vevőegység, DualCom SIA IP (2G, 3G, 4G), DualCom SIA IP KIT (2G, 3G, 4G), DualCom EXT 24 (2G, 3G, 4G), IP Bridge - IN6.R6, IP Bridge - 3G.IN6.R6, IP Bridge - 4G.IN6.R6, IP Bridge PRO - IN6.R6, IP Bridge PRO - 3G.IN6.R6, IP Bridge PRO - 4G.IN6.R6, TMS LIGHT, TMS PRO, TMS PRO – 100, TMS PRO – 250, TMS PRO – 500, TMS PRO – 1000, TEX MVP Szerver, MVP.Next szerver

Típus:	TELLMon	TELLMon 3G	TELLMon 4G
Adatkommunikáció:	LAN/UMTS/GPRS		
Modem:	opcionális	Quectel UC20 Mini PCIe 3G	Quectel EC25 Mini PCIe 4G
Eszközök max. száma (IP/GPRS):	2000 / opcionális	2000 / 200 db	2000 / 1000 db
CPU:	Dual-Core Intel Atom 2x1.86 GHz		
RAM:	2 GB / 1333 MHz		
Tápellátás:	230 VAC / kimenet 12 VDC 60 W		
Működési hőmérséklet:	0...+50°C		
Méretek:	190x218x64 mm		
Tömeg:	1,5 kg		

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	EN 54-21:2006 szabvány szakasza
Átviteli teljesítőképesség	D4 = 10 s M4 = 20 s T5 = 90 s	4., 5.
Működési megbízhatóság	A4 = 99,8%	4., 5., 7., 8., 9.
A működési megbízhatóság tartóssága: hőállóság	Megfelel	10.4.
A működési megbízhatóság tartóssága: rezgésállóság	Megfelel	10.6. 10.7. 10.11.
A működési megbízhatóság tartóssága: villamos stabilitás	Megfelel	10.8., 10.9.
A működési megbízhatóság tartóssága: nedvességállóság	Megfelel	10.5., 10.10.

Kiadás: 5.

Szentendre, 2021.09.02.

