



NB-CPR 305/2011 EU
Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGTÉKELOŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-104-(C-28/2016)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.)
– alapján ez a tanúsítvány

TT25VA-12V5 tápegység

építési termékre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és az
alábbi felhasználási területtel rendelkezik: **tűzbiztonság**

és amelyet

T.E.L.L. Software Hungária Kft.
4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.
gyártó a

T.E.L.L. Software Hungária Kft.
4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 3. épület 4. em.
üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006 szabvány ZA melléklete szerint meghatározott
teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények
tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint


a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2021.06.25-én került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban
meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a
gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek
változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány kettő oldalas!

Szentendre, 2021.06.25.




Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-104-(C-28/2016)

MELLÉKLET

TT25VA-12V5 tápegység

Típus:	TT25VA-12V5
Tápfeszültség (U_n):	230 VAC $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Túláramvédelem:	T250V/160mA
Névleges teljesítmény:	25 VA
Kimeneti feszültség (U_{LOAD}):	12,5 VDC
Kimeneti áramterhelés (I_{LOAD}):	1,6 A (20W)
Érintésvédelmi osztály:	II. érintésvédelmi osztály (Class II)
Működési hőmérséklet tartomány:	-10...+50°C
Relatív páratartalom tartomány:	0...85%
Tömeg:	740 g
Akkumulátor:	12 V 7,5 Ah (SLA)
Automatikus töltőáramkorlátozás:	0,5 A
Méretek:	88×54×80 mm

Lényeges jellemzők	EN 54-4:1997 szabvány fejezetei/szakaszai	Teljesítmény
Teljesítőképesség tűz esetén	4., 5., 6.	megfelel
Működési megbízhatóság	4., 5., 6., 7., 8.	megfelel
A működési megbízhatóság tartóssága: hőállóság	9.5.	megfelel
A működési megbízhatóság tartóssága: rezgésállóság	9.7., 9.8., 9.15.	megfelel
A működési megbízhatóság tartóssága: villamos stabilitás	9.9-től 9.13-ig	megfelel
A működési megbízhatóság tartóssága: nedvességállóság	9.6., 9.14.	megfelel

Szentendre, 2021.06.25.

2/2



Bizonylat azonosító: KBiA-IV-1-20190920_EK_TÁT